

DoorLock-RA4-RITTAL-TS8 - MANUEL D'UTILISATION



CODES DE COMMANDE :

KXC-RA4-RITTAL-TS8, KXC-RA4-RITTAL-TS8-DSG

[FICHE TECHNIQUE KXC-RA4](#)

Aperçu

Le DoorLock-RA4-RITTAL-TS8 est un adaptateur pour la solution de fermeture DoorLock-RA4 pour les racks informatiques Rittal de la série TS8. L'adaptateur n'est livré qu'avec un DoorLock-RA4, car les deux composants sont vissés ensemble en usine.

Consignes de sécurité

Installation

L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un personnel spécialisé et formé, conformément au mode d'emploi.

Aucune modification de quelque nature que ce soit, à l'exception de celles décrites dans un mode d'emploi correspondant, n'est autorisée sur les produits de Kentix GmbH.

Lors de l'installation d'appareils Kentix, certains degrés de protection doivent être garantis. Respectez à cet effet les prescriptions en vigueur pour les installations dans l'environnement concerné.

N'utilisez les produits que dans la plage de température définie.

Les instructions doivent être transmises à l'utilisateur par la personne qui procède à l'installation.

Kentix décline toute responsabilité en cas d'endommagement des appareils ou des composants suite à un montage incorrect. Aucune responsabilité n'est assumée en cas d'unités mal programmées.

Si des dysfonctionnements, des dommages matériels ou autres surviennent, Kentix n'est pas responsable.

Utilisation des produits, transport et stockage

Protéger l'appareil contre l'humidité, la saleté et les dommages pendant le transport, le stockage et l'utilisation

Produits alimentés par batterie

N'utilisez pas les produits dans des zones à risque d'explosion.

N'utilisez les produits que dans la plage de température définie.

L'installation ainsi que le remplacement des piles ne doivent être effectués que par un personnel qualifié et formé, conformément aux instructions.

Ne chargez pas, ne court-circuitiez pas, n'ouvrez pas et ne chauffez pas les piles.

Lors de la mise en place des piles, veillez à respecter la polarité.

Les appareils doivent toujours être alimentés par les piles prévues pour le produit.

Lors du remplacement des piles, remplacez toujours toutes les piles.

Éliminez les piles usagées ou usées de manière appropriée.

Conservez les piles hors de portée des enfants.

Maintenance

Le fonctionnement des appareils Kentix doit être contrôlé dans le cadre d'une maintenance

annuelle.

Élimination des déchets

Les appareils électriques et les piles doivent être éliminés séparément des déchets ménagers.

Variantes

Dans les armoires TS8 de Rittal, c'est la butée de la porte qui détermine le sens de rotation nécessaire du mandrin carré du DoorLock-RA4. Le mouvement de rotation de la broche est transformé en mouvement linéaire par l'adaptateur. Un DoorLock avec la référence **KXC-RA4-IPx-R** est nécessaire pour une porte à charnières à gauche et un DoorLock avec la référence **KXC-RA4-IPx-L** pour une porte à charnières à droite. Le schéma ci-dessous illustre les deux variantes de fixation de la porte.

porte ouverte à gauche




porte claquée à droite




Il faut en outre faire la différence entre les portes avec et sans pente de design. La pente du design détermine la référence de l'adaptateur. Pour les portes sans biseau, il faut des adaptateurs avec la référence **KXC-RA4-RITTAL-TS8** et pour les portes avec biseau, il faut des adaptateurs avec la référence **KXC-RA4-RITTAL-TS8-DSG**.

Porte sans pente design





Porte avec pente design




Dimensions


KXC-RA4-RITTAL-TS8





KXC-RA4-RITTAL-TS8-DSG







Installation

Schéma de perçage KXC-RA4-RITTAL-TS8

Schéma de perçage KXC-RA4-RITTAL-TS8-DSG





Pour monter le DoorLock-RA4 sur une porte battant à droite, le schéma de perçage ci-dessus est nécessaire. Un trou d'au moins 12,5 mm doit être percé dans la porte pour que le câble de raccordement puisse passer à travers la porte. Dans le cas d'une porte à charnières à gauche, la position du perçage doit être inversée.

La position du trou peut être marquée à l'aide d'un gabarit de perçage. Le gabarit est fourni sur demande.

Étapes de montage



1. Percer un trou pour le passage des câbles
2. Faire passer le câble de connexion par le trou
3. Insérer les douilles d'écartement sur l'entraîneur de l'adaptateur (uniquement pour les portes sans pente de design)
4. Connecter le câble au DoorLock
5. Enfoncer le DoorLock sur la porte à l'aide de douilles d'écartement
6. Fixez le DoorLock à l'aide des deux vis fournies (couple de serrage 1,8 Nm).

Connectez d'abord le DoorLock à l'aide du câble de raccordement Slimline avant de le fixer au rack. Ne montez le DoorLock que lorsqu'il est ouvert !

Outils nécessaires

1. Mèche à métaux d'au moins 12,5 mm de diamètre
2. Tournevis TORX® à entraînement de taille 25